



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307705206

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
电能表外置漏电断路器

RDB5ZLE-125; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P);  
适用频率: 50Hz; In: 63A、80A、100A、125A; 瞬时脱扣类型: C 型; I $\Delta$ n=30mA、50mA、75mA、  
100mA/AC 型; 电子式; I $\Delta$ m: 2000A; Icn=Ics=6000A; 极数: 1P+N (N 极可开闭)、2P (带两  
个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (N 极可开闭)、4P (带四个保护极), 适用于隔离  
用; 控制方式: 远程半自动和远程全自动控制方式; 控制电平电压: AC220V

产品标准和技术要求  
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 10 月 12 日 有效期至: 2029 年 10 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

