



产品认证证书

证书编号: CQC17012165279

发证日期: 2025 年 10 月 31 日
有效期至: 2030 年 10 月 30 日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 电能表外置断路器
RDB7Z-125、RDB7Z-1251、RDB7Z-125H、RDB7Z-125H1; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; RDB7Z-125、RDB7Z-1251: Icn=Ics: 6kA; RDB7Z-125H、RDB7Z-125H1: Icn=Ics: 7.5kA; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭), 2P、3P、3P+N(带三个保护极, N 极可开闭), 4P; 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平电压: 220V

产品标准和技术要求 CQC1121-2016

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017 年 03 月 27 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn