



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695705

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

RDC5-80、RDC5-95、RDC5-80N、RDC5-95N、RDC5P-80、RDC5P-95、RDC5P-80N、
RDC5P-95N；详细参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 13 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304695705

证书附页: 第 1 页 共 2 页

RDC5-80,RDC5-80N, RDC5-95,RDC5-95N,
RDC5P-80,RDC5P-80N, RDC5P-95,RDC5P-95N
Uimp:8kV;
Ui:690V;
Ith: 110A;
使用类别: AC-3, AC-4;
AC-3: Ue/le:
RDC5-80,RDC5-80N,RDC5P-80,RDC5P-80N:
AC380V/400V/80A,AC660V/690V/49A;
RDC5-95,RDC5-95N, RDC5P-95,RDC5P-95N:
AC380V/400V/95A,AC660V/690V/49A;
AC-4: Ue/le:
RDC5-80,RDC5-80N,RDC5P-80,RDC5P-80N:
AC380V/400V/37A,AC660V/690V/17.3A;
RDC5-95,RDC5-95N, RDC5P-95,RDC5P-95N:
AC380V/400V/44A,AC660V/690V/21.3A;
Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC127V,AC220V/230V,AC240V,
AC380V/400V , AC415V,AC440V,50Hz;
极数: 3P;
配用的辅助触头:(本体)
1NO,1NC
Ith:10A;
AC-15:Ue/le:AC380V/0.95A;
DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695705

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

RD	C	5	□—□	□	□	□	
							N 为可逆式接触器，空白为普通接触器
							常闭辅助触头数量
							常开辅助触头数量
							额定工作电流(AC-3,380/400V)
							无代号：常规产品；P：行业特供型号
							设计序号
							交流接触器
							企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司