中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695881

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM5-125S、RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H、RDM5-125SR、RDM5-125LR、RDM5-125MR、RDM5-125HR；RDM5-100S、RDM5-100L、RDM5-100M、RDM5-100H、RDM5-100SR、RDM5-100LR、RDM5-100MR、RDM5-100HR、RDM5P-125S、RDM5P-125L、RDM5P-125M、RDM5P-125H、RDM5P-125SR、RDM5P-125LR、RDM5P-125MR、RDM5P-125HR；RDM5P-100S、RDM5P-100L、RDM5P-100M、RDM5P-100H、RDM5P-100SR、RDM5P-100LR、RDM5P-100MR、RDM5P-100HR；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 30 日　　**有效期至：**2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695881

RDM5-125S 、 RDM5-125L 、 RDM5-125M 、 RDM5-125H 、 RDM5-125SR 、RDM5-125LR、RDM5-125MR、RDM5-125HR；RDM5-100S、RDM5-100L、RDM5-100M、RDM5-100H、RDM5-100SR、RDM5-100LR、RDM5-100MR、RDM5-100HR、RDM5P-125S、RDM5P-125L、RDM5P-125M、RDM5P-125H、RDM5P-125SR、RDM5P-125LR、RDM5P-125MR、RDM5P-125HR；
RDM5P-100S、RDM5P-100L、RDM5P-100M、RDM5P-100H、RDM5P-100SR、RDM5P-100LR、RDM5P-100MR、RDM5P-100HR；
Ui:1000V；Uimp:8kV；Ue:AC400V(2P,L 型、M 型)，AC400V(3P、4P, S 型)，AC400V/690V(3P、4P,L 型、M 型、H 型)；In(125A 电流段):10A，16A，20A，25A，32A，40A，50A，63A，80A，100A，125A； In(100A 电流段):10A，16A，20A，25A，32A，40A，50A，63A，80A，100A；过电流脱扣器类型:热磁式；
AC400V(2P):L 型:Ics:35kA，Icu:50kA；
M 型:Ics:50kA，Icu:70kA；
AC400V(3P、4P): S 型:Ics:18kA，Icu:25kA；
L 型:Ics:35kA，Icu:50kA；M 型:Ics:50kA，Icu:70kA；
H 型:Ics:70kA，Icu:100kA；AC690V(3P、4P):
L 型:Ics:10kA，Icu:20kA； M 型:Ics:12kA，Icu:20kA；H 型:Ics:15kA，Icu:30kA；
选择性类别:A；极数:2P(L 型、M 型)，3P(S 型、L 型、M 型、H 型)，4P(S 型、L 型、M 型、H 型，N 极可开闭)；适用于隔离用；
配用的辅助触头:1NO1NC；Ith:3A，AC-15: 400V/0.4A，DC-13:220V/0.15A
配用的报警触头: 1NO1NC；Ith:3A，AC-15: 400V/0.4A，DC-13:220V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司