



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695883

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5P-250S、RDM5P-250L、RDM5P-250M、RDM5P-250H、RDM5P-250SR、
RDM5P-250LR、RDM5P-250MR、RDM5P-250HR、RDM5-250S、RDM5-250L、
RDM5-250M、RDM5-250H、RDM5-250SR、RDM5-250LR、RDM5-250MR、
RDM5-250HR；详细参数见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 15 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695883

证书附页: 第 1 页 共 1 页

RDM5P-250S、RDM5P-250L、RDM5P-250M、RDM5P-250H、RDM5P-250SR、RDM5P-250LR、RDM5P-250MR、RDM5P-250HR、RDM5-250S、RDM5-250L、RDM5-250M、RDM5-250H、RDM5-250SR、RDM5-250LR、RDM5-250MR、RDM5-250HR; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V(2P), AC400V/690V(3P、4P); In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC400V(2P): L 型: Ics: 35kA, Icu: 50kA; M 型: Ics: 50kA, Icu: 70kA; AC400V(3P、4P): S 型: Ics: 18kA, Icu: 25kA; L 型: Ics: 35kA, Icu: 50kA; M 型: Ics: 50kA, Icu: 70kA; H 型: Ics: 70kA, Icu: 100kA; AC690V(3P、4P): L 型: Ics: 10kA, Icu: 20kA; M 型: Ics: 12kA, Icu: 20kA; H 型: Ics: 15kA, Icu: 30kA; 选择性类别: A; 极数: 2P(L 型、M 型), 3P, 4P(N 极可开闭); 适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A 配用的报警触头: 1NO1NC; Ith: 3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13: 220V/0.15A

3.3 型号的解释:

RD M 5 □ - 250 □ □/ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 无代号: 常规产品; P: 行业专用
- (5) 壳架等级额定电流 (A)
- (6) 分断能力级别
- (7) 无代号: 普通产品; R: 项目专用
- (8) 极数: 2—二极, 3—三极, 4—四极
- (9) 脱扣器方式及附件代号: (见表 2)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司