



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695886

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、
RDM5-400HR RDM5P-400L、RDM5P-400M、RDM5P-400H、RDM5P-400LR、
RDM5P-400MR、RDM5P-400HR；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695886

证书附页: 第 1 页 共 2 页

RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、
RDM5-400HR RDM5P-400L、RDM5P-400M、RDM5P-400H、RDM5P-400LR、
RDM5P-400MR、RDM5P-400HR; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue: AC400V/690V;
In:200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

AC400V:L 型:Ics:50kA, Icu:50kA;

M 型:Ics:70kA, Icu:70kA; H 型:Ics:75kA, Icu:100kA;

AC690V:L 型:Ics:10kA, Icu:20kA;

M 型:Ics:15kA, Icu:25kA; H 型:Ics:18kA, Icu:35kA;

选择性类别:A; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用;

配用的辅助触头:2NO2NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

配用的报警触头: 2NO2NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695886

证书附页：第 2 页 共 2 页



型号的解释:

RD M 5 □ - 400 □ R / □ □ □

通途代号：配电用无代号，“2”表示保护电动机用，

脱扣器方式及附件代号：(见表 2)

极数：3—三极，4—四极

无代号：普通产品；R：项目专用

分断能力级别 L：50kA，M：70kA，H：100kA

壳架等级额定电流(A)

无代号：常规产品；P：行业特供型号

设计代号

塑料外壳式断路器

企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司