



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695885

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5-630L、RDM5-630M、RDM5-630H、RDM5-630LR、RDM5-630MR、
RDM5-630HR、RDM5P-630L、RDM5P-630M、RDM5P-630H、RDM5P-630LR、
RDM5P-630MR、RDM5P-630HR；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695885

证书附页: 第 1 页 共 2 页

RDM5-630L、RDM5-630M、RDM5-630H、RDM5-630LR、RDM5-630MR、
RDM5-630HR、RDM5P-630L、RDM5P-630M、RDM5P-630H、RDM5P-630LR、
RDM5P-630MR、RDM5P-630HR; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue: AC400V/690V;
In: 400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型:热磁式;
AC400V:L 型:Ics:50kA, Icu:50kA;
M 型:Ics:70kA, Icu:70kA; H 型:Ics:75kA, Icu:100kA;
AC690V:L 型:Ics:10kA, Icu:20kA;
M 型:Ics:15kA, Icu:25kA; H 型:Ics:18kA, Icu:35kA;
选择性类别:A; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用; 50Hz
配用的辅助触头:2NO2NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A
配用的报警触头: 2NO2NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695885

证书附页: 第 2 页 共 2 页



型号的解释:

RD M 5 □ - 630 □ R / □ □ □

通途代号: 配电用无代号, “2”表示保护电动机用,
脱扣器方式及附件代号: (见表 2)
极数: 3—三极, 4—四极
无代号: 普通产品; R: 项目专用
分断能力级别: L: 50kA, M: 70kA, H: 100kA
壳架等级额定电流(A)
无代号: 常规产品; P: 行业特供型号
设计代号
塑料外壳式断路器
企业代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司