



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305683340

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

双电源自动转换开关电器

RDQH-125/3P, RDQH-125/4P; Ui: 690V(主), 690V(控); Uimp: 8kV(主), 4kV(控); Ue:  
AC400V; Ie: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 使用  
类别: AC-33iB; Icn: 主开关元件 L 型断路器: 36kA, 主开关元件 M 型断路器: 50kA, 主开  
关元件 H 型断路器: 85kA; Icm(峰值): 主开关元件 L 型断路器: 75.6kA, 主开关元件 M 型  
断路器: 105kA, 主开关元件 H 型断路器: 187kA; 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE;  
极数: 3P, 4P; IP20 (操作面); 额定频率: 50Hz

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 11 月 10 日 有效期至: 2029 年 08 月 27 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 28 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](#)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

