



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC107502-752543
(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器

型 号: RDT16-3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司







<p>样品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器</p> <p>型号: RDT16-3</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 11 支持件+38 熔断体</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2020-12-16</p> <p>完成日期: 2021-01-10</p>	<p>委 托 人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生 产 者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
---	--

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDT16-3
 熔断体的额定电压 Un: AC690V/AC500V;
 熔断体的额定电流 In: 315,400,500,630A,800A;
 额定短路能力 Ii: 120kA/AC500V,50kA/AC690V;
 分断范围和使用类别: gG;
 熔断器支持件的额定电压 Un: AC690V/AC500V;
 熔断器支持件的额定冲击耐受电压 Uimp: 6kV;
 熔断器支持件的额定电流 In: 800A;
 极数: 1P.

<p>主检: 王 炜 签名:  日期: 2021-02-03</p>	 (检测机构名称、盖章) 2021年2月3日
<p>审核: 丁 娟 签名:  日期: 2021-02-03</p>	
<p>签发: 许建林 签名:  日期: 2021-02-03</p>	

备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

2. 原认可报告编号: 03601-A-16C0278-S;
3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原证书编号: CQC2002010308013305;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。