



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503 221121340515



# CQC 产品认证

## 型 式 试 验 报 告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2025CQC107501-1318900

产品名称: 电动机软起动柜

型 号: XJ01ES

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



# 型式试验报告

申请编号: V2025CQC107501-1318900 样品名称: 电动机软起动柜 型号: XJ01ES 商标: / 样品数量: 1 台+样件 样品来源: 送样 样品生产序号: 20250307002 收样日期: 2025.03.03 完成日期: 2025.03.15	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
---	--

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: XJ01ES;

额定电压 (Un): 380V;

额定绝缘电压 (Ui): 660V;

额定频率 (fn): 50Hz;

主母线的额定电流 (InA): 630A~100A;

配电母线的组额定电流 (Ing): /;

主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 15kA;

配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): /;

户内型/户外型: 户内型;

外壳防护等级: IP20

主检: 胡亚杰 签名:  日期: 2025.03.22	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称盖章) 2025年06月03日
审核: 魏益松 签名:  日期: 2025.03.29	
签发: 曾征 签名:  日期: 2025.06.03	

备注	送试样品: #1 (Un: 380V, InA: 630A, Ui: 660V; IP20); 样件
----	--